

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2023

Ref.: Solicitação de Esclarecimento

Prezado (a),

Após análise do edital e demais anexos, restaram as dúvidas indicadas abaixo, sendo assim, solicitamos esclarecer:

ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS

- 1) O gerador funcionará quantas horas por dia?
- 2) Qual a previsão para conclusão da adequação da rede principal de energia?
- 3) Será necessário fornecimento de cabos e QTA?
- 4) O abastecimento será de responsabilidade da contratada ou contratante?

ESCLARECIMENTOS JURIDICOS

5) Em relação a danos causados à contratante e a terceiros, sugerimos para que seja respeitada a nossa política de indenizar, pois de acordo com a nossa Governança seremos responsáveis apenas pelos danos diretos devidamente comprovados no limite de 100% do valor contratual.

6) Solicitamos que o contrato preveja a possibilidade de rescisão antecipada, mediante envio de notificação de aviso prévio com 30 dias de antecedência sem que sejam cobradas multas e/ou penalidades.

7) Sugerimos que o reajuste do contrato se dê com base em nosso indexador padrão, a qual é o IGP-M.

8) Em relação as sanções administrativas e demais penalidades sugerimos para que a somatória das multas seja limitada a 10% do valor contratual.

Atenciosamente.

São Bernardo do Campo, 18 de julho de 2023.

Vanessa Rodrigues

Vanessa Rodrigues
Assistente de licitação
Tel: (11) 94116-6221
licitacoes@tecnogera.com.br

18/07/2023 15:17 (Encaminhado)

EXECUÇÃO

Crisleine M.

SEMAD - Licitações e Contratos Administrativos

SEMSA - OUV COMP...

CC

Boa tarde Prezadas,

Segue solicitação de esclarecimento encaminhado pela empresa TECNOGERA.

Favor nos responder o mais breve possível.

Att,

—
Atenciosamente,

Crisleine Tiemi Uchida Mendes
Escriturário



Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/07/2023 15:17:47

Crisleine Tiemi Uchida Mendes

SEMAD - Licitações e Contratos Administrativos

arquivou.

1 Despacho não lido

Despacho 15-1.249/2023

18/07/2023 15:25

(Respondido)

Milton (. SEMSA)

SEMAD - Licitaçõ...

CC

1) O gerador funcionará quantas horas por dia?

O gerador poderá funcionar de segunda a segunda das 7h as 23h, conforme demanda de exames de raio-x no período, de acordo com histórico anteriores o gerador atual permaneceu ligado direto por no máximo 40 minutos.

2) Qual a previsão para conclusão da adequação da rede principal de energia?

8 a 12 meses

3) Será necessário fornecimento de cabos e QTA?

Não

4) O abastecimento será de responsabilidade da contratada ou contratante?

Contratante

Milton de Souza Mendes Junior (Nuno)

Secretário Municipal de Saúde

"Somente imprima se necessário."

Quem já visualizou?

18/07/2023 15:28:30 Sheila Zehnpfennig arquivou.

18/07/2023 16:51:00 Roberto Carlos Garcia arquivou.

19/07/2023 08:28:33 Wanderson Clany Alves da Silva arquivou.

19/07/2023 08:28:33 Wanderson Clany Alves da Silva parou de acompanhar.

Prefeitura Municipal de Jacupiranga - Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - Vila Elias • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 19/07/2023 10:10:23 por Crisleine Tiemi Uchida Mendes - Escriturário

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki

1Doc

Este documento contém assinatura digital, realizada por MILTON DE SOUZA MENDES JUNIOR (NUNO) CPF 165.XXX.XXX-18, ROBERTO CARLOS GARCIA CPF 060.XXX.XXX-95, WANDERSON CLANY ALVES DA SILVA CPF 835.XXX.XXX-20, DENIS DA SILVA PINTO CPF 373.XXX.XXX-17, GUILHERME DOS SANTOS

